



## 消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 111 年 11 月 30 日

發文字號：111 中消技字第 210901 號

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：中美防火企業股份有限公司

(二) 統一編號：57015427

(三) 所在地：臺中市烏日區仁義街 82 號

(四) 負責人：王思亭

### 二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 112 年 1 月 3 日起至 117 年 1 月 2 日止

四、認可項目：型式認可展延

### 五、認可內容：

型式認可編號	FD-A10145	設備名稱	火警探測器
廠牌	中美	產地	國產
型號	CM-WS25L	型式種類	差動式局限型
感知元件(特性)	空氣熱膨脹	感度種類	2 種
額定電壓(VDC)	24	額定電流(mA)	30
其他性能	非防水型、普通型、 再用型	額定溫度(°C)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

### 六、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	中心螺絲部增列無後蓋保護改以點膠方式處理。	107 年 5 月 30 日	107 中消技字 第 1089 號

### 七、注意事項：

(一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。