

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：中美防火企業股份有限公司
 (二) 統一編號：57015427
 (三) 負責人：王思亭
 (四) 所在地：臺中市烏日區仁義街 82 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：100 年 6 月 24 日

四、認可有效期限：自 110 年 6 月 24 日起至 115 年 6 月 23 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A10063	設備名稱	火警探測器
廠牌	中美	產地	國產
型號	CM-WK100LW	型式種類	定溫式局限型
感知元件(特性)	複合金屬	感度種類	1 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	100
類型	防水型、普通型、再用品	額定溫度(°C)	70
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板增列鎖附螺絲	110 年 1 月 15 日	110 消設字第 1100132 號

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 原本會 110 年 6 月 16 日核發之證書編號 CFS-A110-0467 型式認可書註銷。