

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：中美防火企業股份有限公司

(二) 統一編號：57015427

(三) 負責人：王思亭

(四) 所在地：臺中市烏日區仁義街 82 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：101 年 5 月 8 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 8 日起至 116 年 5 月 7 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A10109	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	中美	產地	國產
型號	CM-RD999	型式種類	光電式
電源供應方式	內置電池型	感度種類	2 種
額定電壓	9 Vdc	額定電流 (mA)	10
自動試驗功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~50
防腐蝕性能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。	附屬功能	--
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	GP/鹼性電池/1604A/9V ENERGIZER/鹼性電池/522/9V MITSUBISHI/鹼性電池/6LR61/9V		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電容焊接位置	101 年 9 月 27 日	內授消字第 1010824618 號
	電路板		
	插件位置(U1)		
2	外殼形狀	102 年 10 月 31 日	102 消設字第 1023503 號
3	外觀上蓋	103 年 2 月 24 日	103 消設字第 1030495 號
4	9V 鋰電池	103 年 8 月 21 日	103 消設字第 1032102 號
	增列 RAMWAY/鋰電池/ER9V/9V		
	增列 FANSO/鋰電池/ER9V/9V		
	增列 Forte/鋰電池/ER9V/9V		

5	集煙室	增列防蟲網	104年6月5日	104消設字第 1041482號
6	鹼性電池	增列 MITSUBISHI 牌型號 6LF22(TX) / 9V	105年4月28日	105消設字第 1051163號
7	電池	增列 TOSHIBA / 鹼性電池/6LF22/9V 增列 SONY/鹼性電池/6LF22(6AM6)/ 9V	106年8月31日	106消設字第 1062543號
8	電池	增列 FDK/鹼性電池/6LF22(6LP3146)/9V	107年6月28日	107消設字第 1071682號
9	IC	增列 R&E International 牌型號 RE46C141 (插件位置：U1)	108年11月21日	108消設字第 1082933號
10	電池	增列電池包裝樣式	109年4月30日	109消設字第 1090945號

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 107 年 5 月 3 日住宅用火災警報器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四)原本會 111 年 4 月 11 日核發之證書編號 CFS-A111-0286 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

認 可