

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：中美防火企業股份有限公司

(二)統一編號：57015427

(三)負責人：王思亭

(四)所在地：臺中市烏日區仁義街82號

二、認可依據：消防法第12條

三、初次認證日期：106年6月13日

四、認可有效期限：自111年6月13日起至116年6月12日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

六、認可內容：

設備名稱		火警受信總機		型式認可編號		AR-A106003			
型式種類		P型複合式		廠牌		CM中美牌			
引導燈具 連動控制盤	形狀	--		產地		國產			
	信號/回路	--		適用範圍		供火災自動警報及 防災連動控制設備使用。			
	緊急電源	--							
設備規格									
項次	型號	最大 回路數	安裝 方式	標稱蓄積 時間 (sec)	主電源		預備電源		最大消 耗功率 (VA)
					額定電壓 (Vac)	額定頻率 (Hz)	電池 種類	電壓/容量*數量	
主 型式	CM-P1 中美牌	600	壁掛式 自立式	8-60	110/220	50/60	鉛酸 電池	12Vdc/7.2Ah*6	625

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號	
1	回路燈號板	107年6月29日	107消設字第 1071704號	
	狀態燈號顯示電路板			增列型號 YFP-5LS1(REV.7)
				增列型號 YFP-M8(REV.17) 增列型號 YFP-M8A(REV.11)
	地區音響轉移裝置			本裝置係為新增 (規格:電路板型號 YFP-BELL(REV.0))
使用手冊	變更使用手冊(修改地區鳴動功能)			

2	電路板(REV. 11)	增列移除 2K2 電阻(插件位置: R54、R58)	107 年 8 月 13 日	107 消設字第 1072087 號
		增列移除 10K 電阻(插件位置: R56、R57)		
		增列移除 2M 電阻(插件位置: R55)		
		增列移除 103 電容(插件位置: C27)		
		增列移除 104 電容(插件位置: CU5)		
		增列移除 1N4007 二極體 (插件位置: D11、D13)		
		增列移除 12V 積納二極體(插件位置: Z6)		
		增列移除 DTA114EKA 電晶體 (插件位置: Q46)		
		增列移除 DTC114EKA 電晶體 (插件位置: Q47、Q48)		
		增列移除 LM555CM 時間 IC(插件位置: U5)		
3	電路板(YFP-T6-4)	增列板次 Rev. 11	107 年 8 月 17 日	107 消設字第 1072143 號
	操作面板 (泡沫缺水燈字樣)	變更為「火災廣播啟動中」字樣		
4	電池	增列鈦達牌型號 NP1.8-24 (24V)	108 年 5 月 3 日	108 消設字第 1081046 號
		增列鈦達牌型號 NP2.3-24 (24V)		
		增列鈦達牌型號 NP4-24(E) (24V)		
		增列鈦達牌型號 NP7-12(A) (12V)		
5	電路板(YFP-M8)	增列板號 REV. 18	108 年 7 月 24 日	108 消設字第 1081873 號
	電路板(YFP-M8A)	增列板號 REV. 12		
	電路板(YFP-T6-3)	增列板號 REV. 14		
	電路板(YFP-T6-4)	增列板號 REV. 11		
	操作手冊	增列幫浦燈號說明		
6	電路板	增列開關關閉模組板號 YF-RY(REV. 0)	109 年 10 月 13 日	109 消設字第 1092425 號
	箱體內貼紙	增列 QR code 電子手冊連結		
7	操作手冊	增列 2021.02.04 REV. 4 版 (增列注意事項)	110 年 2 月 18 日	110 消設字第 1100399 號
	電路板(YFP-M8)	插件位置 C14 增列電解電容		
	電路板(YFP-M8A)	插件位置 C14 增列電解電容		

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四)原本會 111 年 7 月 11 日核發之證書編號 CFS-A111-0648 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會