

## 消防機具器材及設備型式認可書

## 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：松輝有限公司

(二) 統一編號：34345685

(三) 負責人：王竹輝

(四) 所在地：新北市中和區景平路 111 巷 61 弄 7 號 1 樓

## 二、認可依據：消防法第 12 條

## 三、初次認證日期：98 年 12 月 18 日

## 四、認可有效期限：自 113 年 12 月 18 日起至 118 年 12 月 17 日止

## 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

## 六、認可內容：

設備名稱	火警受信總機		型式認可編號	AR-A9807
型式種類	R 型複合式		廠牌	鐵人
引導燈具 連動控制盤	形狀	--	產地	國產
	信號 / 回路	--	適用範圍	供火災自動警報及防災連動控制設備使用。
	緊急電源	--		

## 設備規格

項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(Vac)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/容量*數量	
主型式	RP-06	16 (256 位址/回路)	壁掛式	10-60	110/220	60	鉛酸電池	12Vdc/4.5Ah*2	265
系列 1	RP-06SI	16 (256 位址/回路)	壁掛式	10-60	110/220	60	鉛酸電池	12Vdc/4.5Ah*2	265
系列 2	RP-03S	16 (256 位址/回路)	壁掛式	10-60	110/220	60	鉛酸電池	12Vdc/4.5Ah*2	265
系列 3	RP-03	16 (256 位址/回路)	壁掛式	10-60	110/220	60	鉛酸電池	12Vdc/4.5Ah*2	265

## 七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S 及 RP-03 增列與系列型號 RP-06SI 相同之通訊協定(監控整合 OPC SERVER)功能，螢幕可以文字或圖面顯示，並可選配可擴大螢幕顯示之 A/D 數位化演算式軟體。	99 年 1 月 21 日	內授消字第 0990820918 號
2	系列型號 RP-03S 顯示、操作面板及配置方式之同等級零組件變更與型號 RP-06 之規格相同。	100 年 1 月 31 日	內授消字第 1000820818 號
3	主型式 RP-06 電路板增列編號 RP-CB01(變更電路板佈局及增列封裝)	105 年 1 月 14 日	105 消設字第 1050118 號



4	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	外箱	增列尺寸	105 年 6 月 7 日	105 消設字第 1051602 號
		箱體構造	增列盤儀牌型號 LYNC-715 圖控顯示裝置與火警受信總機置於同一箱體並伴隨箱體尺寸變更		
			增列 Teilean 型號 RP-MB03 防災監控盤與火警受信總機置於同一箱體並伴隨箱體尺寸變更		
			增列精科牌型號 AL-001A 及永揚牌型號 YEP-2 廣播主機與火警受信總機置於同一箱體並伴隨箱體尺寸變更		
使用手冊	增列盤儀牌型號 LYNC-715 圖控顯示裝置及精科牌型號 AL-001A 與永揚牌型號 YEP-2 廣播主機與火警受信總機置於同一箱體並伴隨箱體尺寸變更	增列廣播主機與火警警鈴之連動接線方式			
5	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	電源供應器	增列型號 LSR-150-24 及 SP-240-24	105 年 12 月 30 日	105 消設字第 1053757 號
		主電源端子板	增列板號 RI-PB02 SH1212		
6	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	擴充主板	增列板號 RP-CM01 SH-1004	106 年 3 月 22 日	106 消設字第 1060791 號
		電路板	增列板號 Em104-a5366		
		轉接板	增列板號 RP-IN05 SH-1608		
7	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	擴充板	增列板號 RP-CM02 SH-1004	107 年 6 月 19 日	107 消設字第 1071585 號
		電源供應器	增列 MW(MEAN WELL)牌型號 RSP-320-24		
8	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	使用手冊	增列地區警鈴再啟功能說明	107 年 8 月 29 日	107 消設字第 1072230 號
9	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	電源控制板(RP-PB04)	增列 Teilean 牌型號 RC-23 材質：注膠包覆 DC TO DC 模組(插件位置：U8)	109 年 3 月 9 日	109 消設字第 1090519 號
		通信板(RP-CB01)	增列 Teilean 牌型號 RC-23 材質：注膠包覆 DC TO DC 模組(插件位置：U1)		
10	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	電源控制板(RP-PB04)	插件位置 BZ1 增列蜂鳴器	110 年 1 月 5 日	110 消設字第 1100028 號
11	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	增列同等級規格以上	電源供應器	110 年 10 月 7 日	110 消設字第 1102608 號
		增列同等級規格以上	蓄電池		
12	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	增列同等級	電源供應器	111 年 9 月 14 日	111 消設字第 1112880 號
13	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	電路板	增列板號 RP-CM01 SH2302	112 年 6 月 9 日	112 消設字第 1121238 號
14	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	IPC 轉接板	插件位置 J7、C1 位置變更	112 年 12 月 11 日	112 消設字第 1123683 號
		系列型號 RP-03E	回路通信板		

松輝有限公司

竹輝王

15	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	電源板增列板號 RP-PB12	113 年 2 月 26 日	113 消設字第 1130556 號
		擴充板增列板號 RP-CB04		
		操作板增列板號 RP-SB08		
		變壓器增列 1 型同等級規格變壓器		
		電源供應器增列 1 型電源供應器		
		電源開關變更電源開關位置至電路板 RP-PB12		
		增列 6 型外箱		
16	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	回路通信板插件位置 U2 增列移除模組 DCtoDC	113 年 6 月 11 日	113 消設字第 1131562 號
		電源板增列插件位置 U14、Q3、R44、R45 及 電子零件		
		擴充板插件位置 TB1 變更電子零件之插件位 置		
17	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	插件位置 ADS 變更為 ADS1 及增列電子零件、 增列插件位置 ADS2、JIN 及電子零件	113 年 7 月 1 日	113 消設字第 1131788 號
		輔助電源板增列板號 RP-PB13		
18	主型式 RP-06 及系列型號 RP-03S	增列一型蓄電池	113 年 8 月 2 日	113 消設字第 1132084 號
19	預備電源用蓄電池增列 2 型外接設備電源組	增列 1 型同等級電話、回路通信板插件位置 K1 增列移除繼電器	113 年 9 月 4 日	113 消設字第 1132430 號
20	蜂鳴器-增列 1 型同等級規格蜂鳴器		113 年 9 月 26 日	113 消設字第 1132632 號
21	操作板插件位置 CN1、CN3 增列連接器位置調整、標示增列 一型標示、增列同等級規格電源供應器		113 年 11 月 18 日	113 消設字第 1133084 號

## 八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會

