

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：中美防火企業股份有限公司

(二) 統一編號：57015427

(三) 負責人：王思亭

(四) 所在地：臺中市烏日區仁義街82號

二、認可依據：消防法第12條

三、初次認證日期：106年6月13日

四、認可有效期至：自111年6月13日起至116年6月12日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

六、認可內容：

設備名稱	火警受信總機	型式認可編號	AR-A106003
型式種類	P型複合式	牌名	CM 中美牌
形狀	---	產地	國產
引導燈具信號/回路	---	適用範圍	供火災自動警報及防變動控制設備使用。
緊急電源	---		

項次		型號		規格		備用規格	
最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	額定電壓(Vac)	額定頻率(Hz)	電池種類	預備電源電壓/容量*數量	最大消耗功率(WA)
600	壁掛式自立式	8-60	110/220	50/60	鉛酸電池	12Vdc/7.2Ah*6	625

七、輕微變更內容：		變更內容		核准日期	核准文號
回路燈號板	增列型號 YFP-SLSI (REV. 7)				
狀態燈號顯示電路板	增列型號 YFP-M8 (REV. 17)				
地區音響轉移裝置	增列型號 YFP-M8A (REV. 11)			107年6月29日	107消設字第1071704號
使用手冊	本裝置係為新增(規格：電路板型號 YFP-BELL (REV. 0)) 變更使用手冊(修改地區鳴動功能)				

2	電路板 (REV. 11)	增列移除 2K2 電阻 (插件位置：R54、R58) 增列移除 10K 電阻 (插件位置：R56、R57) 增列移除 2M 電阻 (插件位置：R55) 增列移除 103 電容 (插件位置：C27) 增列移除 104 電容 (插件位置：C15) 增列移除 IN4007 二極體 (插件位置：D11、D13) 增列移除 12V 續納二極體 (插件位置：Z6) 增列移除 D1A114EKA 電晶體 (插件位置：Q46) 增列移除 D1C114EKA 電晶體 (插件位置：Q47、Q48) 增列移除 LM555CM 時間 IC (插件位置：U5) 增列移除 10μF/50V 電解電容 (插件位置：C28) 增列移除 100μF/35V 電解電容 (插件位置：C26)	107年8月13日	107消設字第1072087號
3	電路板 (YFP-T6-4) 操作面板 (泡沫缺水燈字樣)	增列板次 Rev. 11	107年8月17日	107消設字第1072143號
4	電池	變更為「火災廣播放動中」字樣 增列細達牌型號 NP1.8-24 (24V) 增列細達牌型號 NP2.3-24 (24V) 增列細達牌型號 NP4-24(B) (24V) 增列細達牌型號 NP7-12(A) (12V) 增列板號 REV. 18 增列板號 REV. 12 增列板號 REV. 14 增列板號 REV. 11 增列新增浦燈號說明	108年5月3日	108消設字第1081873號
5	電路板 (YFP-M8A) 電路板 (YFP-T6-3) 電路板 (YFP-T6-4) 操作手冊	增列板號 REV. 12 增列板號 REV. 14 增列板號 REV. 11 增列開關開閉模組板號 YF-RY (REV. 0)	108年7月24日	108消設字第1081873號
6	電路板	增列 QR code 電子手冊連結 增列 2021.02.04 REV. 4 版 (增列注意事項)	109年10月13日	109消設字第1092425號
7	操作手冊 電路板 (YFP-M8) 電路板 (YFP-M8A)	增列 QR code 電子手冊連結 增列 2021.02.04 REV. 4 版 (增列注意事項) 插件位置 C14 增列電解電容 插件位置 C14 增列電解電容	110年2月18日	110消設字第1100399號

八、注意事項：

(一) 本認可書內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 原本會 111 年 7 月 11 日核發之證書編號 CFS-A111-0648 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會